



ГОЛОВА ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30.01.2026

м. Кривий Ріг

№ 20-р

***Про призначення відповідальних
за експлуатацію дизельного гене-
ратора та визначення норм па -
лива до нього***

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання виконавчого комітету районної в місті ради при відсутності електроенергії, та з метою подальшого ефективного використання джерела резервного живлення (дизельний генератор YN-50) згідно п. 1.9. наказу Міністерства транспорту від 03.03.2008 № 244 «Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів для спеціального рухомого складу» :

1. Затвердити норми витрат паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерела резервного живлення (дизельний генератор YN-50) в залежності від навантаження:

50% навантаження – 7-9 л/год.

75% навантаження – 11-13 л/год.

2. Для обліку роботи джерела резервного живлення затвердити форму «Журналу обліку роботи джерела резервного живлення (дизельний генератор YN-50)» додаток 1.

3. Відповідальним за експлуатацію джерела резервного живлення (дизельний генератор YN-50) призначити завідувача відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Черв'яченко Д. В.

4. Контроль за цільовим використанням палива покласти на завідувача відділу бухгалтерського обліку, головного бухгалтера виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради Гога О.В.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної в місті ради

Ігор ПАТІНОВ